

VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJA
JAR kodas 300033284

PATVIRTINTA

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos
direktoriaus

2022 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-160

VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

Už Veiksmų kilus gaisrui plano parengimą atsakingas:

Vita Sasnauskienė, direktorius.

Už tinkamai organizuojamą personalo apmokymą atsakingas ir veiksmų koordinavimą:

Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui.

I. GAISRO APTIKIMAS

Signalą apie kilusį gaisrą duoda automatinės gaisrinės signalizacijos įrenginiai, arba asmuo, pastebėjęs gaisrą.

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas, įsijungiantis, suveikus automatinei gaisrinei signalizacijai.
2. Garso signalai (sirenos, skambučiai) apie gaisrą ir gesinimo įrenginių suveikimą pagal garso toną skiriasi nuo garso signalų apie gedimus.
3. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, jeigu automatinės gaisrinės signalizacijos garsinis signalas nesuveikia, turi nedelsdamas paspausti artimiausią rankinį signalizacijos paleidimo mygtuką.
4. Jeigu netoliese nėra rankinio signalizacijos paleidimo mygtuko, budintys darbuotojai informuojami telefonu (8 5 2122663) ar kitais galimais būdais, aplinkiniai darbuotojai informuojami žodžiu, šaukiant „Gaisras“. Papildomai budėtojas per gimnazijos garso kolonėles praneša apie gaisrą gimnazijoje esantiems asmenims.

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

- 5. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu (8 5 2122663) arba žodžiu praneša Konservatorijos budinčiajam ir iškviečia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas.**
6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos iškviečiamos bendruoju pagalbos telefonu: 112 (iš mobiliojo ryšio operatorių ir fiksuoto ryšio telefono)

7. Skambinantysis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:
 - kur įvyko (tikslų adresą: **Gerosios Vilties g. 19, Vilnius**, gaisro kilimo vietą);
 - kas įvyko (įvykio pobūdį);
 - kada įvyko (laiką);
 - grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
 - situacijos kaitą;
 - pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, buvimo vietą).

8. Gimnazijos budinčiajam pranešama vidiniu telefonu 8 5 2122663.
9. Gimnazijos budintis privalo nedelsdamas pranešti apie įvykį priešgaisrinėms pajėgoms (žr. 6 ir 7 p.)
10. Paašškėjus, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, gimnazijos budintis turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą.

III. PERSONALO IR MOKINIŲ EVAKUACIJA

Už personalo ir mokinių evakuaciją atsakingi:

Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui, atsakingas už evakuaciją;

Albertas Svirskas, elektrikas, atsakingas už elektros energijos išjungimą;

Regina Gorochovienė, Veronika Kaluževičienė, budinčios atsakingos už gimnazijos 1 aukšto (rūsio) mokinių ir personalo informavimą ir evakuaciją į žmonių susirinkimo vietą lauke (vidinis kiemelis šalia automobilių stovėjimo aikštelės). Budinčios atsakingos už visos gimnazijos mokinių ir personalo informavimą ir evakuaciją administracijos nedarbo metu;

Algimantas Subačius, garso operatorius, **Gražina Vedrickienė**, socialinė pedagogė atsakingi už gimnazijos 2 aukšto mokinių ir personalo informavimą ir evakuaciją į žmonių susirinkimo vietą lauke;

Rita Auksoriūtė, Violeta Boguevičienė, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjos, atsakingos už gimnazijos 3 aukšto mokinių ir personalo informavimą ir evakuaciją į žmonių susirinkimo vietą lauke;

Regina Gorochovienė, Veronika Kaluževičienė, budinčios atsakingos už ugniagesių sutikimą ir priėjimo prie gaisro vietos būdų nurodymą.

11. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.
12. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti pakabintuose evakuacijos planuose ir žymimi ženklais.
13. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „Išėjimas“, kurie šviečia net ir nutrūkus elektros tiekimui.
14. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine linija.
15. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų – išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.
16. Jeigu evakuacinės durys užrakintos, reikia išdaužti dėžutės, kurioje laikomas raktas, apsauginį stiklą, raktu atrakinti evakuacines duris.

17. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti.
18. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau.
19. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu.
20. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.
21. Sėkmingai išėję iš pastato, gimnazijos darbuotojai ir mokiniai turi nedelsdami (per 5 min.) susirinkti sutartoje vietoje (vidinis kiemelis šalia automobilių stovėjimo aikštelės) ir prisistatyti atsakingam asmeniui **Mindaugui Česnulaičiui**. Jis turi informuoti gimnazijos direktorių apie tai, ar visi darbuotojai ir mokiniai sėkmingai evakavosi.
22. Direktorius turi eiti į susirinkimo vietą (vidinis kiemelis šalia automobilių stovėjimo aikštelės) ir vykdyti tolesnį gaisro gesinimo organizavimą.
23. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, sėkmingai suregistravus evakuotus asmenis, visi asmenys per pagrindinį įėjimą gali sueiti į saugias patalpas (jeigu jos yra saugios gaisro atžvilgiu). Jei patalpos nesaugios, evakavęsi asmenys gali sueiti į gimnazijos antrųjų rūmų pastatą.
24. Grįžti į patalpas, kuriose pastebėtas gaisras **DRAUDŽIAMA**.

IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKAVIMAS

Už materialinių vertybių evakavimą atsakingi:

Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui;

Julius Butavičius, pastatų priežiūros darbininkas;

Vladislav Zabelski, pastatų priežiūros darbininkas;

Sergej Ankuda, IT specialistas;

Algimantas Subačius, garso operatorius;

Danguolė Kairienė, sekretorė;

Rasa Vaitiekūniene, raštinės vedėja;

Algis Lukošius, muzikos instrumentų derintojas

25. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.
26. Jeigu patalpa neuždūmintą, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 10-15 asmenų grupė, kurie išneša materialines vertybes rankomis.
27. Gimnazijos materialinių vertybių, kurias gaisro atveju būtina apsaugoti ar evakuoti, sąrašą gali nustatyti gimnazijos direktorius.

V. GAISRO GESINIMAS

Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojai, apmokyti dirbti pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis:

Mindaugas Cesnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui;

Julius Butavičius, pastatų priežiūros darbininkas;

Vladislav Zabelski, pastatų priežiūros darbininkas;

Sergej Ankuda, IT specialistas;

Algimantas Subačius, garso operatorius;

Regina Gorochovienė, Veronika Kaluževičienė, budinčios

28. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrui užgesinti.

29. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu (elektros skydinės vietos nurodytos evakavimo plane).

30. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti angliarūgštės ar miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.

31. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

32. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

- reikia nutraukti plombą,
- ištraukti apsauginį kaištį,
- gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį,
- nuspausti rankenėlę.

33. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

34. Gesinimas pradamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamą medžiagą padengti visą degantį paviršių.

35. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.

36. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampų. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamą medžiagą būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvai.

37. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo bei mokinių evakavimui vadovauja:

Vita Sasnauskienė, direktorius.

Jam nesant darbo vietoje:

Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui.

38. Kilus gaisrui ir baigus personalo bei mokinių evakuaciją, gimnazijos gaisro gesinimui ir personalo bei mokinių evakavimui vadovaujantis asmuo (toliau MGGV), atvyksta į susibūrimo vietą, gaisro gesinimo organizavimui.

39. MGGV įsitikinęs, kad ugniagesiai iškviešti, skiria asmenį gerai pažįstantį objektą ir žinantį priešgaisrinių vandens telkinių vietas, priešgaisrinės apsaugos pajėgoms sutikti ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisro gesinimo vadovui (toliau – GGV) konsultuoti. Šis asmuo laukia atvykstančių ugniagesių gimnazijos teritorijos priegose.

40. MGGV privalo:

- prireikus iškviešti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;
- sustabdyti darbus, kol neužgesintas gaisras;
- iškviešti atsakingą už elektros ūkį darbuotoją, kad prireikus būtų galima išjungti aparatus, elektros tiekimą, vėdinimo sistemą.
- prireikus, jungti dūmų šalinimo ir kitas priemones, neleidžiančias plisti ugniai;
- neleisti personalui atlikti jokių veiksmų uždūmintoje gaisro zonoje, kad išvengtų apsinuodijimų degimo produktais.

41. Atvykus ugniagesiams, MGGV privalo informuoti GGV apie gaisro aplinkybes, apie automatinio gaisro gesinimo įrenginių įsijungimą, žmonių evakavimą, specifines degančio objekto savybes, taip pat informuoti apie sprogstamų, nuodingų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą, informuoti apie galėjusius patalpose likti žmones.

42. GGV ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms. Gaisro gesinimo metu draudžiama trukdyti GGV ar kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmams. GGV nurodymus turi teisę atšaukti tik jis pats.